



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर

क्रमांक: एफ.९ ()आ.फा./न.नि.ज/17/१५०


दिनांक १३-८-१७


श्री प्रदीप कुमार डोसी,
पुत्र श्री हंसराज डोसी,
निवासी बी 103 जनता कालोनी,
जयपुर।


विषय:- अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एव अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल राम नगर शास्त्री नगर जयपुर में निर्मित श्री जैन स्वताम्बर तेरापन्ती सेकण्डी, स्कूल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये फायर एक्सटीग्यूसर, फायर बकेट्स, आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। उक्त स्थल पर फायर होजरील, फायर पम्प एम.सी.पी हूटर तथा बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर आदि स्थापित किये जाकर विभाग को सूचित करे साथ ही निम्नलिखित शर्तों की पालना किया जाना भी सुनिश्चित करे।

1. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे।
2. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा इस हेतु कर्मचारीयों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान छोडना होगा।
4. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशली पदार्थ नहीं रखा जावे व फायर गाडी के आने जाने हेतु पर्याप्त खुला स्थान रखा जावे।
5. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया गया जा सकेगा व फायर सिस्टम स्थापित/सुचारु रूप से नहीं पाए जाने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
6. भूमि व भवन सबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


Gen. Secretary
Shri Jain Shwetamber Terapanthi
Secondary School
JAIPUR


Principal
Shri Jain Shwetamber
Terapanthi. Juc. School